Приложение № 3 к приказу
МАОУ Гимназия № 2
от 30.08.2022 № 080/1 «Об организации
образовательной и воспитательной в МАОУ Гимназия № 2
в период 01.09.2022 по 31.05.2023 в условиях
распространения COVID-19

График проветривания и влажных уборок в классе

1. Температура воздуха в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18 - 24 С; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17 - 20 С; спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната - 20 - 24 С; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22 С, душевых - 25 С.

2. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы.

Таблица 2

Рекомендуемая продолжительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от температуры наружного воздуха

Наружная температура, °С	Длительность проветривания помещения, мин	
	в малые перемены	в большие перемены и между сменами
От +10 до +6	4 — 10	25 — 35
От +5 до 0	3 — 7	20 — 30
От 0 до –5	2 — 5	15 — 25
От –5 до –10	1 — 3	10 — 15
Ниже –10	1 — 1,5	5 — 10

График проветривания

7.55-8.10 сквозное проветривание
9.00 -9.05
9.50-10.00
10.45-10.55
11.40-11.50
12.35-12.40
13.20-13.30 сквозное проветривание при влажной уборке
14.10-14.15
14.55-15.10
15.50-16.00
16.40-16.45
17.25-17.30

18.20 сквозное проветривание при влажной уборке

График проветривания и влажных уборок в холлах и рекреациях

1. Температура воздуха в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18 - 24 С; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17 - 20 С; спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната - 20 - 24 С; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22 С, душевых - 25 С.

2. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы.

Таблица 2

Рекомендуемая продолжительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от температуры наружного воздуха

Наружная температура, °С	Длительность проветривания помещения, мин	
	в малые перемены	в большие перемены и между сменами
От +10 до +6	4 — 10	25 — 35
От +5 до 0	3 — 7	20 — 30
От 0 до –5	2 — 5	15 — 25
От –5 до –10	1 — 3	10 — 15
Ниже –10	1 — 1,5	5 — 10

График проветривания

07.30-07.45 сквозное
08.15-08.30
09.05-09.20
10.05-10.20 сквозное проветривание при влажной уборке
10.55-11.10
11.50-12.05
12.40-12.55 сквозное проветривание при влажной уборке
13.30-13.45
14.15-14.30
15.10-15.25
16.00-16.15
16.45-17.00
17.30-17.45
18.20 сквозное проветривание при влажной уборке